

## ОТЧЕТ О РАБОТЕ

### комиссии ПК ППО ЛАЭС по охране труда за 2023 год

Проведено 12 заседаний постоянной комиссии ППО ЛАЭС по охране труда. Квартальные отчеты по работе комиссии предоставлялись своевременно.

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях:

1. Об Утверждении Плана работы постоянной комиссии по охране труда на 2023 год.
2. Об утверждении отчета по организации профсоюзного контроля на Ленинградской АЭС в области охраны труда за 2022 год.
3. О выдвижении лучшего уполномоченного по охране труда ОТ по итогам работы за 2022 год, для участия в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда РПРАЭП».
4. Об утверждении лучших уполномоченных по охране труда ППО ЛАЭС по итогам работы за 2022 год со второго по шестое место (пять человек) для награждения от ППО ЛАЭС денежной премией и Почетной Грамотой.

По итогам смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда РПРАЭП» от Ленинградской АЭС звание «Лучший уполномоченный по охране труда РПРАЭП» второй раз подряд присуждено Фоминой Елене Леонидовне (ХЦ). Постановлением Президиума ЦК РПРАЭП Фомина Е.Л. была награждена премией 10 тыс. руб. и знаком ЦК «Лучший уполномоченный по охране труда РПРАЭП».

5. На регулярной основе членами комиссии анализировались замечания уполномоченных по ОТ подразделений ЛАЭС и по результатам анализа были сформированы наиболее важные для принятия решений по ним на заседаниях станционной паритетной комиссии по охране труда.

Основные из них:

- В зд. 480 отсутствуют душевые.
- В зд. 601, бл. «В» не работает лифт.
- В зд. 601, бл.В, пом. 703/2 санузел мужской, отм.+26.40 нет воды в кране.
- О возможности организации дополнительных мест приема питьевой воды в зд.601, удовлетворяющим требованиям инструкции РБ-185-ИРБ-21 с установкой приборов дозиметрического контроля.
- О ходе подготовки к реализации СМР и ПНР кондиционеров на рабочих местах персонала ЛАЭС в 2023 году.
- О ходе устранения замечаний по освещению на объектах пл.ЛАЭС2.
- О реализации модернизации пешеходного пути между зданиями 81УУН и 777 (СМР).

- В зд. 601, бл.В, пом. 703/1 (Санузел женский), 703/2 (Санузел мужской) отсутствует вода в сливном бачке, не регулируется  $t$  воды в умывальниках ( $t \sim 45-50$  C) (№3334672, 3334989). Слабый напор.
- В зд. 601, бл.В, лифт грузопассажирский 4ЛГ-107/2 (замененный) не работает с декабря 2022 г. Требуется закупка нового преобразователя частоты EMOTRON, оформленного по аварийной заявке (№3335083).
- В душевой 10UKC93R124 не исправны 2 душевые кабинки (сломаны смесители). Идент.3257533 в зд. 601, бл.В, пом. 703/1 (Санузел женский), 703/2 (Санузел мужской) отсутствует вода в сливном бачке, не регулируется  $t$  воды в умывальниках ( $t \sim 45-50$  C) (№3334672, 3334989).
- В зд. 458 – склад пом.103 – текут батареи – требуется замена секций в количестве 13 штук. Заявка передана 11.09.2023 в ЦД ЛАЭС.
- В зд. 401, женский санпропускник пом.327/2 – текут батареи с июля 2023, требуется замена.
- Отломаны перила на лестничной площадке 01UYA00R353 №6 №3464780 отв. АХО.
- Между зд. 609 и 601 на дороге накренился железобетонный столб (есть вероятность падения).
- Для работ по наряду-допуску на складе ЦД в зд.601 выдают бахилы одного размера (27 см.). Размер 27см- это на женскую ногу, и то не уверен, что женская нога влезет.
- Также проблема с обувью. По ширине очень узкие.

6. Комиссией по охране труда ПК ППО ЛАЭС регулярно рассматривались вопросы по контролю выполнения планов мероприятий, актов проверок по вопросам охраны труда и по результатам рассмотрения выполнялась корректировка организации и координации работы уполномоченных в осуществлении ими профсоюзного контроля за состоянием условий, охраны труда в своих подразделениях.

7. В 2023 году проводилась постоянная работа по информированию уполномоченных по ОТ о произошедших на предприятиях отрасли несчастных случаях, случаях производственного травматизма.

8. При методическом руководстве со стороны комиссии по охране труда ППО ЛАЭС уполномоченные по ОТ подразделений Ленинградской АЭС принимали и принимают активное участие в работе при формировании станционного плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2024 и на 2025 года.

9. Комиссией по охране труда проведен анализ работы уполномоченных о охране труда ППО ЛАЭС в 2023 в части выполнения ими целевых заданий.

Отмечены за хорошую работу по итогам 2 квартала 2023 следующие УОТ ППО ЛАЭС:

- Фомина Е.Л. – ХЦ;
- Монашенко А.Д. – ЦОС ЛАЭС2;
- Мишура Д.В. – РЦ2;
- Харченко К.Д. – ОРБ ЛАЭС2.

Выявлены уполномоченные по охране труда ППО ЛАЭС, которые недостаточно активно участвуют в выполнении целевых заданий по тематике охрана труда и здоровья работников:

- Дирин В.А. – ОДМиТК;
- Зинин С.А. – ТЦ;
- Кротов В.О. – УПТК;
- Муравьев А.С. – ЭЦ.

10. Направлена в адрес уполномоченных о охране труда ППО ЛАЭС информация о действиях руководства станции в части организации работы по устранению замечаний, выявленных УОТ ППО ЛАЭС в 2023 году (обратная связь).

11. Членами комиссии по охране труда проводилось оказание постоянной методической помощи профсоюзным уполномоченным по охране труда в проведении контрольно-профилактической работы по вопросам охраны труда на Ленинградской АЭС.

12. Постоянно проводился анализ отчетов уполномоченных по ОТ ППО ЛАЭС с целью формирования наиболее важных замечаний, выявленных как самостоятельно, так и в составе совместных с администрацией комиссий. Перечень важных замечаний, выявленных уполномоченными по ОТ ППО ЛАЭС в подразделениях ЛАЭС самостоятельно, направлялись в ООТ Ленинградской АЭС.

**Председатель постоянной комиссии по ОТ**



**А.П. Бабиков**